


žárově zinkovaný sloup VO výšky 6 m



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
 AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
 SÍŤ: TN – C/S

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR:	Obec Slavětín nad Metují 549 41 Nové Město nad Metují		MĚŘÍTKO:	1 : 50
AKCE:	Rekonstrukce chodníku na p.č. 87/1, v k.ú. Slavětín nad Metují – VO		FORMÁT:	1 A4
			DATUM:	10/2020
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:	STOŽÁR A OSAZENÍ		EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
			169/20	D.1.4.3