



M 1:25



M 1:25



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
 AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
 SÍŤ: TN – C/S

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR:	Obec Slavětín nad Metují 549 41 Nové Město nad Metují			
AKCE:	Rekonstrukce chodníku na p.č. 87/1, v k.ú. Slavětín nad Metují – VO			
VÝKRES:	KABELOVÉ ŘEZY			
		MĚŘÍTKO:	1 : 25	
		FORMÁT:	1 A4	
		DATUM:	10/2020	
		DÍL:	ELEKTRO	
		EV. ČÍSLO	169/20	Č. VÝKR.
				D.1.4.4