

Slavětín nad Metují

Hlohov

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2  
SÍŤ: TN – C/S

G. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLÍ	P. KAREŠ	
INVESTOR:		Obec Slavětín nad Metují		502 03, Česká Skalice mno. 732 767 670 IČO:42868051, DIČ:CZ610010663	
AKCE:		Rekonstrukce chodníku na p.č. 87/1, v k.ú. Slavětín nad Metují – VO		MĚŠTVO: 1. 2020 FORMÁT: A4 DATUM: 10/2020 DĚL: 1. ETAPA EV. ČÍSLO: C. VYK.	
VYKRES:		SITUACE		169/20 D.1.4.2	

Tento výkres je součástí projektu a jeho obsahem není  
žádná odpověď za správnost údajů a jejich použití.  
Všechny údaje jsou zveřejněny v souladu s  
stavem k vydání tohoto výkresu.

Poznámka:

Ocelové sloupy šdravé zinkované výšky 6 m  
Ocelové sloupy propojeny vodičem FeZn o 10 mm  
Svítidla napojena kabelem ATKY 4Bx25 mm + zemnicí vodič FeZn o 10 mm  
Vzdálenost sloupů od sebe cca 30 m

— kabelové vedení – VO  
— chráněná do země o 75/61 mm